

ACCORD DE CERTIFICATION DU CENELEC CENELEC CERTIFICATION AGREEMENT

NOTIFICATION DE RÉSULTATS D'ESSAI NOTIFICATION OF TEST RESULTS

LCIE N° : CCA-FR_1012

Produit :
Product:

Systèmes de goulottes prévus pour être montés sur les murs et les plafonds
Cable trunking systems intended for mounting on walls and ceilings

Testé à la demande de:
Tested by request of:

LEGRAND FRANCE
Route d'Evron, BP 36; 72140 SILLE LE GUILLAUME -France

Fabriqué à (nom et lieu):
Manufactured at (name and place):

LEGRAND POLSKA Sp. z o.o.
ul. Warynskiego 20 ;
57-200 ZABKOWICE SLASKIE - Pologne

Cheung Fung Industries
3rd Industrial Zone, Nanzha Humen Town ;
523932 Dongguan - Chine

Marque commerciale (s'il y a lieu) :
Trade mark (if any):



Modèle, type, référence :
Model, type, reference:

DLP-S series
References : see annex

Caractéristiques principales
Main characteristics

see annex

Informations complémentaires :
Additional information:

/

Un échantillon du produit a été testé et trouvé conforme à :
A sample of product has been tested and found to be in conformity with:

EN 50085-2-1:2006 +A1:2011

Comme le montre le(s) rapports d'essais :
As shown in the test reports:

n° NF/CO/28/074

Cette Notification résulte des essais effectués sur un échantillon de produits suivant les prescriptions de la norme spécifique applicable.

This Notification of Test Results is the result of testing a sample of the product submitted, in accordance with the provisions of the relevant specific standard.

Cette Notification des Résultats d'Essai a été établie par un Organisme qui participe à l'Accord de Certification du CENELEC (ACC) du 11 septembre 1973 modifié le 29 mars 1983. Tout autre organisme ayant participé à l'ACC prendra cette Notification comme base pour l'attribution d'une marque nationale de conformité ou d'une approbation nationale comme indiqué dans l'ACC, aussi longtemps que la norme à laquelle il est fait référence ci-dessus est encore en vigueur dans le pays d'origine.

This Notification of Test Results has been established by a body which participates in the CENELEC Certification Agreement (CCA) of 11th September 1973 as amended on 29th March 1983. Any other body participating in the CCA will take this Notification as a basis for granting a national mark of conformity or a national approval as specified in the CCA, as long as the standard referred to above is still in force in the country of that body.


Cette Notification des Résultats d'Essai peut être contestée si elle a plus de trois ans.

This notification of Test Results may be challenged if it is more than three years old.

Fontenay-aux-Roses, 27/09/2017

Date de fin de validité : -
Expiry date:

Rémi Hanot
Responsable Certification/Certification Officer



VÉRIFIEZ LA VALIDITÉ DE
CETTE LICENCE



Annexe de la notification / Annex of notification

N° CCA-FR_1012

SOCKET / COVER

References	Height	Width or depth	Material	Colour RAL
638100 638109	15	10	PVC	Blanc 903
638110 638119	16	16	PVC	Blanc 903
638120 638129	20	12	PVC	Blanc 903
638130 638139	24	14	PVC	Blanc 903
638140 638149	32	16	PVC	Blanc 903
638150 638149	40	16	PVC	Blanc 903
638180	40	40	PVC	Blanc 903
638160	50	20	PVC	Blanc 903
638168	50	20	PVC	Blanc 903
638170	60	20	PVC	Blanc 903

FITTINGS

Type	Reference	Material	Colour RAL
End cap 15x10	638105	ABS	Blanc 903
End cap 16x16	638115	ABS	Blanc 903
End cap 20x12	638125	ABS	Blanc 903
End cap 24x14	638135	ABS	Blanc 903
End cap 32x16	638145	ABS	Blanc 903
End cap 40x16	638155	ABS	Blanc 903
End cap 40x40	638185	ABS	Blanc 903
End cap 50x20	638165	ABS	Blanc 903
End cap 60x20	638175	ABS	Blanc 903

CARACTERISTIQUES PRINCIPALES

Type	Cable trunking systems
Fonction	type 1
Material	Non métallique
Installation position	semi flush or surface mounted on the wall
Resistance to impact for installation and application	1J
Minimum storage and transport temperature	-25°C
Minimum installation and application temperature Température minimale d'installation et d'usage	+15°C
Maximum application temperature	+60°C
Resistance to flame propagation	non-flame propagating
Electrical continuity characteristic	without
Electrical insulating characteristic (Max 1000V))	with electrical insulating characteristic
Electrically protective separation	without internal protective partition
Degrees of protection provided by enclosure IP	IP40
Protection against access to hazardous parts	without
Degrees of protection against external mechanical impacts(trunking length)	IK06
Degrees of protection against external mechanical impacts) (only IK for(trunking length + fitting + accessories)	IK06
Resistance to compression for CDS	/
System access cover retention	access cover can only be opened with a tool

VÉRIFIEZ LA VALIDITÉ DE
CETTE LICENCE



LCIE

Laboratoire Central des Industries Electriques
Une société de Bureau Veritas

33 Avenue du Général Leclerc
92260 Fontenay-aux-Roses
FRANCE

WWW.LCIE.FR